



OBECNÍ ÚŘAD SEDLEC	
Došlo	11.10.2024
Č.j.	457/2024
Počet listů/příloh	1

 Luboš Kuklík – starosta obce

 Obec Sedlec
 Sedlec 60
 250 65 Sedlec

EMAIL / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
26.9.2024	1153592192	Pavel Kos / 800850860	Praha / 11.10.2024

Vyjádření k událostem v distribuční soustavě

Dobrý den,

v souvislosti s Vašimi zaslánými požadavky ze dne 26. 9. 2024 týkajícími se událostí v distribuční soustavě v roce 2024 s dopadem na dodávku elektřiny v obci Sedlec

Vám podáváme vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Prověřili jsme události v distribuční soustavě s dopadem do výše uvedeného odběrného místa (obec Sedlec) od 1. 1. 2024. Dne 30.9.2024 a celkem evidujeme 7 neplánovaných přerušení dodávky elektřiny z důvodu poruchových událostí na vedení vysokého napětí (VN), jejichž výpis zasláváme níže v tabulce. Událostem jsme nemohli zabránit, jelikož poruchový stav byl vyvolán vnějšími vlivy (atmosférickou bouří, pádem stromu do vedení apod.), které nelze ovlivnit a dochází k nim v rámci běžného chodu sítě.

Dále jsme zaznamenali také působení automatiky opětovného zapnutí (OZ) na napájecí lince VN, kterému mohl předcházet mžikový pokles (ztráta) napětí. Toto technické zabezpečení je standardně využíváno u zařízení distribuční soustavy a eliminuje čas nedodávky elektřiny pro konečného zákazníka v případě vzniku poruchové události na vedení VN. Hlavní myšlenkou OZ je snaha o automatické obnovení dodávky elektřiny při přechodných poruchách, kdy jejich příčina velmi rychle odezněla, např. atmosférické přepětí, zkrat způsobený ptákem, spínací přepětí, pád větve do vedení apod.

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že naším prvořadým zájmem je dodávat elektřinu v předepsané kvalitě a bezporuchově. Přestože společnost ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy, aktivně provádí veškerá opatření potřebná pro zajištění bezpečné a spolehlivé distribuce elektřiny, nelze však zcela vyloučit vznik poruchových událostí způsobených klimatickými jevy, zásahem třetí osoby či vznikem nepředvídatelné závady, vyskytujících se v rámci běžného provozování technického zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že poruchy nejsou stejného charakteru a dochází k nim na různých technických místech. Jedná se především o souvislost s umístěním technického zařízení ve volné přírodě (atmosférické vlivy apod.). Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní vedení vysokého napětí, počet poruch se nijak nevymyká podobným typům vedení v rámci ČR.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
 e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2 145
 Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Co se týče opakovaného zapínání v průběhu trvání poruchového stavu, tak k tomuto jevu v rámci některých událostí může docházet v důsledku nutných provozních manipulací vedoucích k vyhledání, vymezení a opravě poruchy.

Děkujeme za pochopení a za způsobené nepříjemnosti se Vám omlouváme.

Pavel Kos
Reprezentant pro veřejný sektor-region Střed



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 121.

Tabulka poruchových událostí v distribuční soustavě od 1.1.2024-30.9.2024 – obec Sedlec

Datum a čas		Trvání (rozdíl do-od)	Trvání (rozdíl do-od)	Popis
Od	Do	min	hod	
20.01.2024 22:17	20.01.2024 22:20	2,5	0,0	nutná provozní manipulace pro vyhledání zemního spojení
19.02.2024 12:08	19.02.2024 20:18	489,9	8,2	VN3301, Bašť, 2x porucha vn - Spadlý strom ve vedení přepálená šablona
24.02.2024 5:17	24.02.2024 5:18	1,3	0,0	nutná provozní manipulace po poruše
13.03.2024 7:50	13.03.2024 7:51	0,8	0,0	Výpadek vedení VN3301
10.07.2024 16:39	10.07.2024 20:45	246,9	4,1	Spadlý strom ve vedení VN (vichřice 70-100 km/hod)
04.08.2024 12:34	04.08.2024 21:38	543,1	9,1	vyhořelá kabelová koncovka v TS PY_0099
09.09.2024 10:47	09.09.2024 12:47	120,5	2,0	Vadný kabel VN

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02